

TABELA ODPOWIEDNIKÓW

STRONA	Oznaczenia kabli produkowanych w ZAKŁADACH KABLOWYCH BITNER	Oznaczenia NIEMIECKIE
	KABLE TELEKOMUNIKACYJNE	
1	XzTKMXpw	A-2YF(L)2Y Bd
1	YTKSYekw	J-Y(St)Y Lg
1	YnTKSYekw	J-Y(St)Y Lg Brandmelde-kabel
	PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE	
1	LgY 300/500V	H05 V-K
1	LgY 450/750V	H07 V-K
1	LGs 300/500V	SIF
1	LGs 450/750V	SIF
1	GsLGs 300/500V	SIHF
	PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH I PRZENOŚNYCH	
1	OMY 300/300V	H03 VV-F
1	OMYp 300/300V	H03 VVH2-F
1	OWY 300/500V	H05VV-F
1	OWYp 300/500V	H05VVH2-F
	KABLE SYGNALIZACYJNE wg tabeli ze str. 99	
	KABLE BEZHALOGENOWE BEZPIECZEŃSTWA	
1	JE-H(St)H- FE 180/E30	JE-H(St)H- FE180/E30
1	JE-H(St)H- FE 180/E90	JE-H(St)H- FE180/E90
1	(N)HXH- FE 180/E30	(N)HXH- FE 180/E30
1	(N)HXH- FE 180/E90	(N)HXH- FE 180/E90
1	(N)HXCH- FE 180/E30	(N)HXCH- FE 180/E30
1	(N)HXCH- FE 180/E90	(N)HXCH- FE 180/E90